

**Отчет за период с 25.11.2015 до 23.12.2015**

Абонент:

Договор:1744

Адрес установки:

2 Брагинский пр-д 6

Он. т/п=0,0002 Гкал/ч

Тепловычислитель:

SKS-3

Заводской № :

13308

Отчет сформирован:

25.12.2015

Ведомость регистрации параметров:

| Time            | dE1,Gcal | dE3,Gcal | dM1,t   | dM2,t   | d(M1-M2),t | T1,°C   | T2,°C   | T1-T2,°C | T5,°C | pp1,bar | pp2,bar | Error, |
|-----------------|----------|----------|---------|---------|------------|---------|---------|----------|-------|---------|---------|--------|
| 25.11.2015 0:00 | 12,8977  | 12,9665  | 522,7   | 523,6   | -0,9       | 73,37   | 48,76   | 24,61    | 8     | 5,69    | 4,291   | 0      |
| 26.11.2015 0:00 | 13,19    | 13,2588  | 518,2   | 519,4   | -1,2       | 73,56   | 48,76   | 24,8     | 8     | 5,776   | 4,36    | 0      |
| 27.11.2015 0:00 | 12,9837  | 13,1041  | 507,8   | 509,6   | -1,8       | 74,57   | 49,01   | 25,56    | 8     | 5,684   | 4,285   | 0      |
| 28.11.2015 0:00 | 13,1471  | 13,2674  | 507,6   | 509,4   | -1,8       | 73,97   | 48,22   | 25,75    | 8     | 5,678   | 4,33    | 0      |
| 29.11.2015 0:00 | 14,2734  | 14,368   | 495,1   | 496,5   | -1,4       | 74,15   | 48,06   | 26,09    | 8     | 5,615   | 4,292   | 0      |
| 30.11.2015 0:00 | 14,1961  | 14,3078  | 493,9   | 495,4   | -1,5       | 77,17   | 48,26   | 28,91    | 8     | 5,447   | 4,2     | 0      |
| 01.12.2015 0:00 | 13,2072  | 13,276   | 505,1   | 506     | -0,9       | 79,14   | 50,2    | 28,94    | 8     | 5,737   | 4,303   | 0      |
| 02.12.2015 0:00 | 12,8203  | 12,8891  | 511,3   | 512,4   | -1,1       | 74,88   | 48,58   | 26,3     | 8     | 5,737   | 4,239   | 0      |
| 03.12.2015 0:00 | 12,7343  | 12,8289  | 507,7   | 509,1   | -1,4       | 73,11   | 47,93   | 25,18    | 8     | 5,695   | 4,298   | 0      |
| 04.12.2015 0:00 | 12,9493  | 13,0267  | 515,9   | 517,2   | -1,3       | 73,82   | 48,62   | 25,2     | 8     | 5,664   | 4,29    | 0      |
| 05.12.2015 0:00 | 11,9605  | 11,9605  | 599,7   | 599,6   | 0,1        | 74,34   | 49,07   | 25,27    | 8     | 5,746   | 4,314   | 8      |
| 06.12.2015 0:00 | 10,9888  | 11,0404  | 672,4   | 673,4   | -1         | 69,8    | 49,65   | 20,15    | 8     | 5,618   | 4,305   | 0      |
| 07.12.2015 0:00 | 10,0602  | 10,172   | 615,2   | 617     | -1,8       | 66,85   | 50,23   | 16,62    | 8     | 5,437   | 4,294   | 0      |
| 08.12.2015 0:00 | 10,4385  | 10,5417  | 619,3   | 621     | -1,7       | 66,58   | 49,37   | 17,21    | 8     | 5,62    | 4,402   | 800    |
| 09.12.2015 0:00 | 11,9347  | 11,9519  | 553     | 553,6   | -0,6       | 67      | 49,64   | 17,36    | 8     | 5,645   | 4,46    | 0      |
| 10.12.2015 0:00 | 12,0035  | 12,0293  | 555,6   | 555,8   | -0,2       | 70,36   | 48,6    | 21,76    | 8     | 5,731   | 4,425   | 0      |
| 11.12.2015 0:00 | 10,7911  | 10,8427  | 610,3   | 611,3   | -1         | 71,28   | 49,5    | 21,78    | 8     | 5,782   | 4,39    | 0      |
| 12.12.2015 0:00 | 11,135   | 11,1522  | 603,1   | 603,3   | -0,2       | 67,93   | 49,77   | 18,16    | 8     | 5,697   | 4,473   | 0      |
| 13.12.2015 0:00 | 13,0783  | 13,0697  | 558,3   | 558,3   | 0          | 68,06   | 49,38   | 18,68    | 8     | 5,489   | 4,338   | 0      |
| 14.12.2015 0:00 | 12,5022  | 12,5452  | 526     | 526,6   | -0,6       | 72,15   | 48,71   | 23,44    | 8     | 5,591   | 4,283   | 0      |
| 15.12.2015 0:00 | 12,8547  | 12,9235  | 514,1   | 515,2   | -1,1       | 72,37   | 48,54   | 23,83    | 8     | 5,697   | 4,312   | 0      |
| 16.12.2015 0:00 | 12,8547  | 12,9837  | 494,6   | 496,5   | -1,9       | 74,11   | 48,98   | 25,13    | 8     | 5,689   | 4,226   | 0      |
| 17.12.2015 0:00 | 14,325   | 14,4368  | 458,6   | 460     | -1,4       | 74,29   | 48,06   | 26,23    | 8     | 5,636   | 4,248   | 0      |
| 18.12.2015 0:00 | 15,9244  | 16,0017  | 470,5   | 471,7   | -1,2       | 81,95   | 50,51   | 31,44    | 8     | 5,581   | 4,25    | 0      |
| 19.12.2015 0:00 | 14,5056  | 14,5572  | 504,9   | 505,5   | -0,6       | 88,01   | 54,03   | 33,98    | 8     | 5,745   | 4,244   | 0      |
| 20.12.2015 0:00 | 12,7429  | 12,7343  | 556,1   | 555,8   | 0,3        | 80,14   | 51,29   | 28,85    | 8     | 5,908   | 4,246   | 0      |
| 21.12.2015 0:00 | 10,7223  | 10,7997  | 507,9   | 509,3   | -1,4       | 70,9    | 47,92   | 22,98    | 8     | 5,896   | 4,383   | 0      |
| 22.12.2015 0:00 | 10,8341  | 10,92    | 568,8   | 570,2   | -1,4       | 67,64   | 45,97   | 21,67    | 8     | 6,02    | 4,406   | 0      |
| 28,00           | 352,0556 | 353,9558 | 15073,7 | 15102,7 | -29        | 73,2679 | 49,1293 | 24,1386  | 8     | 5,6875  | 4,3174  | ---    |

Общее время работы системы

672,00 час.

*0,1975*

*$Q_2 = 354,08 \text{ Гкал}$*

Период нормальной работы

671,99 час.

Показание интеграторов:

| Time            | E1,Gcal    | E3,Gcal    | M1,t     | M2,t     | M1-M2,t | Ton,h    |
|-----------------|------------|------------|----------|----------|---------|----------|
| 25.11.2015 0:00 | 5435,5273  | 5383,1799  | 259154   | 257444   | 1710    | 18293,55 |
| 23.12.2015 0:00 | 5787,58292 | 5737,13573 | 274227,7 | 272546,7 | 1681    | 18965,54 |

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения