

Отчет за период с 24.02.2016 до 22.03.2016

Абонент: ТСЖ "Наше яблоко" Договор: 2444
 Адрес установки: 2 Брагинский пр-д 6 Q=0,00011 Гкал/ч
 Типовой числитель: SKS-3
 Заводской №: 13308
 Отчет сформирован: 28.03.2016

Ведомость регистрации параметров:

Time	dE1,Gcal	dE3,Gcal	dM1,t	dM2,t	d(M1-M2),t	T1,°C	T2,°C	T1-T2,°C	T5,°C
24.02.2016 0:00	18,6587	18,8478	520,6	522,9	-2,3	89,78	56,34	33,44	8
25.02.2016 0:00	18,3061	18,5383	514,5	517,3	-2,8	91,22	57,23	35,99	8
26.02.2016 0:00	18,3749	18,6157	520,3	522,9	-2,6	94,32	58,5	35,82	8
27.02.2016 0:00	16,724	16,8702	533,4	535,4	-2	94,58	58,02	35,56	8
28.02.2016 0:00	14,0843	14,1875	565,3	567	-1,7	88,82	57,22	31,6	8
29.02.2016 0:00	12,1238	12,1868	647,4	648,2	-0,8	78,87	53,48	25,39	8
01.03.2016 0:00	12,0464	12,1238	671,9	672,5	-0,6	71,2	52,05	19,15	8
02.03.2016 0:00	11,9433	12,0208	682,8	684,1	-1,3	70,36	52,12	18,24	8
03.03.2016 0:00	11,4789	11,5907	640,3	642	-1,7	69,96	52,14	17,82	8
04.03.2016 0:00	11,35	11,4446	584,5	586,2	-1,7	69,35	50,84	18,51	8
05.03.2016 0:00	11,6337	11,7197	597,8	599,4	-1,6	69,51	49,7	19,81	8
06.03.2016 0:00	11,6509	9,9828	601,8	574,6	27,2	70,38	50,51	19,87	8
07.03.2016 0:00	11,6853	10,7653	504	588,9	15,1	69,81	51,99	17,82	8
08.03.2016 0:00	12,313	12,3302	657	657,2	-0,2	70,32	51,94	18,38	8
09.03.2016 0:00	13,2416	13,233	643,5	643,6	-0,1	70,86	51,9	18,96	8
10.03.2016 0:00	12,3388	12,356	610,2	610,4	-0,2	71,96	51,29	20,67	8
11.03.2016 0:00	11,2812	11,2551	634,1	633,9	0,2	71,7	51,39	20,31	8
12.03.2016 0:00	12,0465	12,0722	571,5	571,7	-0,2	68,27	51,18	17,09	8
13.03.2016 0:00	11,4531	11,5305	570,5	572	-1,5	70,88	48,61	21,27	8
14.03.2016 0:00	11,3156	11,307	640,5	640,4	0,1	70,13	48,6	20,53	8
15.03.2016 0:00	12,9923	12,9149	563,5	562,4	1,1	69,7	51,91	17,79	8
16.03.2016 0:00	13,0257	13,0181	601,4	601,2	0,2	74,1	51,09	23,01	8
17.03.2016 0:00	12,2442	12,227	571,3	571,1	0,2	73,48	51,69	21,79	8
18.03.2016 0:00	12,184	12,184	551,8	551,6	0,2	72,75	51,23	21,53	8
19.03.2016 0:00	12,7859	12,7343	569,9	569,3	0,6	73,56	51,31	22,25	8
20.03.2016 0:00	14,4798	14,4196	555,8	556	0,8	73,9	51,5	22,4	8
21.03.2016 0:00	15,0301	14,9957	551,3	550,7	0,6	79,5	53,63	25,87	8
22.03.2016 0:00	14,1187	14,0671	538,5	537,8	0,7	82,13	64,81	27,22	8
28.03	370,9118	369,5188	16516,7	16490,7	26	75,8707	52,6878	23,1829	8

Общий время работы системы 672,00 час.

Период нормальной работы 672,00 час.

Time	E1,Gcal	E3,Gcal	M1,t	M2,t	M1-M2,t	Ton,h
24.02.2016 0:00	6344,5743	6299,656	29095,2	28896,1	1915,9	19733,54
22.03.2016 0:00	6715,48613	6669,1748	307118,7	305476,8	1641,9	20405,54

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения

$D_2 = 370,986 \text{ Гкал}$

$M_2 = 42,3 \text{ т}$

Норм