

Отчет за период с 23.05.2016 до 24.06.2016

Абонент: ТСЖ "Наше яблоко"  
 Адрес установки: 2 Брагинский пр-д 6  
 Теплоучител: SKS-3 Договор :2444  
 Заводской № : 13308 Q=0,00011 Гкал/ч  
 Отчет сформирован: 24.06.2016  
 Ведомость регистрации параметров:

Time	dE1,Gcal	dE3,Gcal	dM1,t	dM2,t	d(M1-M2),t	T1,°C	T2,°C	T1-T2,°C	T5,°C	pp1,bar	pp2,bar	Error,
23.05.2016 0:00	2,5795	2,5999	323,4	325,4	-2	66,93	54,82	12,11	8	5,981	5,445	0
24.05.2016 0:00	0	0	0	0	0	66,02	57,46	8,56	8	6,114	5,663	0
25.05.2016 0:00	2,8547	2,4076	240,3	232,5	✓ 7,8	62,26	56,15	6,11	8	5,05	5,578	800
26.05.2016 0:00	2,5538	2,6655	242	243,8	-1,8	66,48	56,27	10,21	8	5,877	5,625	0
27.05.2016 0:00	2,3904	2,5537	137,8	140,4	-2,6	67,9	55,77	12,13	8	5,894	5,387	0
28.05.2016 0:00	2,3474	2,5022	170,5	172,9	-2,4	70,37	52,47	17,9	8	6,231	5,596	0
29.05.2016 0:00	2,6311	2,6913	357,4	358,6	-1,2	69,43	54,3	15,13	8	5,872	5,364	0
30.05.2016 0:00	2,2786	2,356	331,6	333	-1,4	66,13	58,78	7,35	8	5,849	5,45	0
31.05.2016 0:00	2,3818	2,4506	267,1	268,1	-1	65,29	58,56	6,73	8	5,384	4,966	0
01.06.2016 0:00	2,399	2,4936	282,1	283,7	-1,6	66,75	57,57	9,18	8	5,683	5,216	0
02.06.2016 0:00	2,4248	2,5022	302,6	304,1	-1,5	65,93	57,39	8,54	8	5,731	5,318	0
03.06.2016 0:00	2,227	2,3044	285,8	287,2	-1,4	65,99	57,6	8,39	8	5,811	5,404	0
04.06.2016 0:00	2,3474	2,4506	242,8	244,4	-1,6	66,23	58,19	8,04	8	5,952	5,524	0
05.06.2016 0:00	2,5623	2,6655	231,7	233,6	-1,9	66,96	56,96	10	8	6,285	5,826	0
06.06.2016 0:00	2,399	2,4764	337,7	339,1	-1,4	67,5	56,25	11,25	8	5,745	5,331	0
07.06.2016 0:00	2,485	2,4936	345	345,1	-0,1	65,43	58,14	7,29	8	5,706	5,357	0
08.06.2016 0:00	2,4506	2,5365	370,4	372	-1,6	65,71	58,46	7,25	8	5,525	5,158	0
09.06.2016 0:00	2,5022	2,5967	365,5	367	-1,5	65,36	58,52	6,84	8	5,531	5,223	0
10.06.2016 0:00	2,4162	1,5649	233,7	219	14,7	65,74	58,62	7,12	8	5,629	5,266	0
11.06.2016 0:00	2,5709	0,6621	80,4	47,5	32,9	65,69	56,17	9,52	8	5,562	5,177	0
12.06.2016 0:00	2,5107	0,6535	79,6	47,6	32	66,09	52,04	14,05	8	6,256	5,772	0
13.06.2016 0:00	2,8289	0,6363	88,7	50,1	38,6	66,05	52	14,05	8	5,996	5,558	0
14.06.2016 0:00	2,5107	0,6535	81,5	49,5	32	64,95	52,36	12,59	8	5,888	5,472	0
15.06.2016 0:00	2,3732	0,6965	72	43,5	28,5	65,71	52,18	13,53	8	5,851	5,411	0
16.06.2016 0:00	2,3388	0,6965	79,3	50,7	28,6	67,6	51,72	15,88	8	5,627	5,195	0
17.06.2016 0:00	2,2614	0,6793	73,1	46	27,1	65,95	52,13	13,82	8	5,664	5,262	0
18.06.2016 0:00	2,2786	0,6621	71,1	43,8	27,3	66,75	52	14,75	8	5,946	5,527	0
19.06.2016 0:00	2,356	0,6535	73,4	44,3	29,1	67,13	52,01	15,12	8	6,073	5,688	0
20.06.2016 0:00	2,3388	0,6449	78,2	48,8	29,4	66,74	52,07	14,67	8	6,226	5,836	0
21.06.2016 0:00	2,2528	0,6449	72,9	45,4	27,5	65,7	52,38	13,32	8	5,974	5,568	0
22.06.2016 0:00	0,3783	0,2837	26,3	25,1	1,2	66,47	52,26	14,21	8	5,922	5,505	0
23.06.2016 0:00	0,0344	0,0516	3,5	3,8	-0,3	49,52	39,78	9,74	8	0,455	0,665	0
32,00	71,2643	52,0296	5947,4	5616	331,4	65,8362	54,7306	11,1056	8	5,6653	5,2917	---

ошибка

Общее время работы системы

768,00 час. **355,5**

Период нормальной работы

744,00 час.

Показание интеграторов:

Time	E1,Gcal	E3,Gcal	M1,t	M2,t	M1-M2,t	Ton,h
23.05.2016 0:00	7500,6976	7336,4755	344995,4	341355,3	3640,1	22632,78
24.06.2016 0:00	7571,9619	7388,50508	350942,8	346971,3	3971,5	23376,78

$D_z = 71,26 \text{ Гкал}$

$M_z = 355,5 \text{ т}$

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения