

Отчет за период с 24.08.2016 до 24.09.2016

Абонент: ТСК "Наше жилье"
 Адрес установки: 2 Брагинский пр-д 6
 Теплоучаститель: SKS-3 Договор: 2444
 Заводской №: 13308 Q=0,00011 Гкал/ч
 Отчет сформирован: 24.09.2016
 Водомость регистрации параметров:

Time	dE1, Gcal	dE2, Gcal	dM1, t	dM2, t	d(M1-M2), t	T1, °C	T2, °C	T1-T2, °C	T5, °C	pp1, bar	pp2, bar	Etot, Gcal
24.08.2016 0:00	1,8315	1,8862	106,6	109,4	-2,8	67,22	51,43	15,79	6	6,434	6,027	0
25.08.2016 0:00	1,8143	1,969	118,1	121,6	-2,5	68,09	50,28	17,81	6	6,768	6,364	0
26.08.2016 0:00	1,8831	1,7627	123,6	121,4	2,2	67,52	51,53	15,99	6	6,765	6,375	0
27.08.2016 0:00	1,9605	2,0808	164	166,1	-2,1	66,88	52,32	14,56	6	6,65	6,177	0
28.08.2016 0:00	2,2514	2,3904	157,5	159,5	-2	66,33	53,57	12,76	6	6,933	6,322	0
29.08.2016 0:00	2,0636	2,1754	171,9	174	-2,1	66,89	52,29	14,6	6	6,561	5,975	0
30.08.2016 0:00	2,055	2,1665	179,5	181,4	-1,9	66,04	52,52	13,52	6	6,379	5,891	0
31.08.2016 0:00	2,1496	2,2872	141,6	144	-2,4	66,05	53,85	12,4	6	6,548	6,119	0
01.09.2016 0:00	2,012	2,1988	143,8	146,5	-2,7	67,21	51,24	15,97	6	6,485	6,035	0
02.09.2016 0:00	2,0252	2,1928	138	140,7	-2,7	66,8	52,16	14,64	6	6,508	6,069	0
03.09.2016 0:00	2,0206	2,2098	113,1	116,2	-3,1	67,07	51,71	15,36	6	6,703	6,203	0
04.09.2016 0:00	2,3546	2,528	149,8	152,4	-2,6	68,18	49,71	18,47	6	6,867	5,44	0
05.09.2016 0:00	2,1754	2,27	135	136,8	-1,8	67,39	51,22	16,17	6	6,798	6,389	0
06.09.2016 0:00	2,1754	2,3216	142,6	144,9	-2,3	67,16	49,8	17,36	6	6,488	6,091	0
07.09.2016 0:00	2,2088	2,3474	160	162,5	-2,5	67,47	51,32	16,15	6	6,176	5,22	0
08.09.2016 0:00	2,184	2,3044	178,5	180,5	-2	66,47	52,36	14,11	6	6,266	5,278	0
09.09.2016 0:00	2,1238	2,2958	141,3	144,2	-2,9	68,17	53,62	12,55	6	6,258	5,223	0
10.09.2016 0:00	2,2442	2,4334	123,1	126,3	-3,2	67,15	51,26	15,89	6	6,007	4,891	0
11.09.2016 0:00	2,6999	2,8891	140,5	143,6	-3,1	68,17	49,28	18,89	6	6,078	4,802	0
12.09.2016 0:00	2,1668	2,3474	124,8	127,9	-3	68,25	48,92	19,33	6	6,123	4,839	0
13.09.2016 0:00	2,3044	2,4764	133,3	136,2	-2,9	67,31	49,45	17,86	6	6,382	5,015	0
14.09.2016 0:00	2,2786	2,4678	114,7	117,8	-3,1	67,39	49,79	17,6	6	6,31	5,336	0
15.09.2016 0:00	2,3474	2,4506	262,7	264,4	-1,7	68,68	47,72	20,96	6	6,351	5,568	0
16.09.2016 0:00	2,399	2,4506	396,8	397,8	-1	66,2	54,26	10,94	6	6,392	5,72	0
17.09.2016 0:00	2,4938	2,6311	198	200,5	-2,5	63,78	57,28	6,5	6	6,3	5,651	0
18.09.2016 0:00	2,8083	3,0511	172,9	175,3	-2,4	66,64	51,03	15,61	6	6,285	5,567	0
19.09.2016 0:00	2,5108	2,7085	119,1	122,3	-3,2	68,82	49,78	17,04	6	5,973	5,288	0
20.09.2016 0:00	2,5365	2,5451	125,9	126,2	-0,3	67,71	48,5	21,21	6	5,381	5,592	0
21.09.2016 0:00	2,8031	2,8913	173,8	171,8	2,2	67,53	47,63	19,9	6	6,127	5,387	0
22.09.2016 0:00	6,6552	6,5176	360,7	358,6	2,1	66,54	49,6	16,94	6	6,114	4,939	0
23.09.2016 0:00	9,4583	9,4067	436,5	434,4	1,1	65,86	48,71	17,15	6	6,813	4,555	0
31.00	81,1178	84,5316	5347,5	5405	-57,5	66,8671	51,0458	15,8216	6	6,3958	5,6572	...

Общее время работы системы 744,00 час. *1,0673*

Период нормальной работы *0,0128* 744,00 час.

Показания интеграторов:

Time	E1, Gcal	E2, Gcal	M1, t	M2, t	M1-M2, t	Tot, h
24.08.2016 0:00	7648,7084	7467,3271	359790,3	358859,9	3800,4	24570,34
24.09.2016 0:00	7727,82625	7551,85868	365107,8	361284,8	3842,9	25314,34

$Q_5 = 84,61 \text{ Гкал/ч}$

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения