

Отчет за период с 25.10.2016 до 24.11.2016

Абонент: ТСК "Наша жизнь"
 Адрес установки: 2 Братинской пр-д 6
 Теплоучаститель: SKS-3 Договор: 2444
 Заводской №: 13308 Q=0,00011 Гкал/ч
 Отчет оформляем: 25.11.2016
 Ведомость регистрации параметров:

Time	dE1,Gcal	dE3,Gcal	dM1,t	dM2,t	d(M1-M2),t	T1,°C	T2,°C	T1-T2,°C	T5,°C	pp1,bar	pp2,bar	Етар.
25.10.2016 0:00	12,2096	12,227	518,3	516,8	-0,5	67,64	46,45	21,19	8	5,295	4,342	0
26.10.2016 0:00	11,9251	11,9519	499,6	499,8	-0,2	70,68	46,79	23,89	8	5,528	4,426	0
27.10.2016 0:00	12,1238	12,1152	503,8	503,6	0,2	70,78	46,53	24,25	8	5,733	4,422	0
28.10.2016 0:00	11,3586	11,3328	513,1	512,8	0,3	71,14	46,79	24,35	8	5,955	4,56	0
29.10.2016 0:00	12,6053	12,5022	555,6	553,9	1,7	69,37	46,55	22,82	8	5,702	4,529	0
30.10.2016 0:00	12,7515	12,6913	560,6	559,6	1	69,75	47,13	22,62	8	5,747	4,582	0
31.10.2016 0:00	12,4506	12,4182	535,3	534,9	0,4	69,6	46,95	22,65	8	5,742	4,594	0
01.11.2016 0:00	13,4136	13,3534	515,9	515	0,9	70,23	47	23,23	8	5,549	4,424	0
02.11.2016 0:00	13,8349	13,7833	511,4	510,5	0,9	74,47	48,49	25,98	8	5,78	4,501	0
03.11.2016 0:00	13,405	13,3534	497,3	496,6	0,7	76,02	49,02	27	8	5,804	4,462	0
04.11.2016 0:00	13,2588	13,19	478,9	478	0,9	75,66	48,67	27,02	8	5,804	4,446	0
05.11.2016 0:00	13,8893	13,7918	516,2	515	1,2	75,4	47,23	28,17	8	5,832	4,462	0
06.11.2016 0:00	15,0387	14,8527	522,1	520,7	1,4	75,51	48,83	26,78	8	5,781	4,485	0
07.11.2016 0:00	14,4368	14,411	515,6	515,4	0,2	78,01	49,37	28,64	8	5,666	4,425	0
08.11.2016 0:00	14,1445	14,1359	514,7	514,4	0,3	77,75	49,77	27,98	8	5,629	4,397	0
09.11.2016 0:00	14,8581	14,8238	507,9	507,5	0,4	76,88	49,21	27,48	8	5,688	4,435	0
10.11.2016 0:00	16,0619	16,0017	509,2	508,4	0,8	78,83	49,63	29,2	8	5,608	4,412	0
11.11.2016 0:00	13,4852	13,3534	489,9	488,3	1,6	82,9	51,45	31,45	8	5,734	4,463	0
12.11.2016 0:00	13,0869	13,0529	497,1	496,6	0,5	76,85	47,75	29,1	8	5,847	4,475	0
13.11.2016 0:00	16,5548	16,5118	509,9	509,2	0,7	72,89	46,59	26,3	8	5,524	4,439	0
14.11.2016 0:00	14,1358	12,6827	459,8	438,9	20,9	79,63	49,3	30,33	8	5,654	4,466	0
15.11.2016 0:00	13,5598	11,1082	490,5	454,1	36,4	76,62	50,48	29,14	8	5,807	4,469	0
16.11.2016 0:00	14,6002	11,8057	481,9	443	38,9	75,58	51,05	24,53	8	5,556	4,459	0
17.11.2016 0:00	13,8779	11,264	467,7	429,4	38,3	78,17	52,26	26,92	8	5,646	4,382	0
18.11.2016 0:00	13,6856	11,0404	500,5	462,4	38,1	77,71	51,23	26,48	8	5,745	4,462	0
19.11.2016 0:00	13,0529	10,3354	487,7	445,5	42,2	74,89	50,94	23,95	8	5,625	4,469	0
20.11.2016 0:00	13,0783	9,6561	487,7	432,5	55,2	72,93	49,64	23,29	8	5,522	4,43	0
21.11.2016 0:00	12,8031	10,2752	500,9	461,5	39,4	71,1	48,57	22,53	8	5,575	4,455	0
22.11.2016 0:00	13,8553	11,3672	495,5	458,1	37,4	72,08	49,67	22,41	8	5,534	4,444	0
23.11.2016 0:00	15,5804	12,7343	480,3	443,1	37,2	76,7	51,78	24,92	8	5,551	4,421	0
30.00	408,083	381,2214	15102	14705,5	396,5	74,657	48,837	25,82	8	5,6784	4,4588	...

Общее время работы системы *н/д* 720,00 час. *383,4*

Период нормальной работы 720,00 час.

Показание интеграторов:

Time	E1,Gcal	E3,Gcal	M1,t	M2,t	M1-M2,t	Tот,h
25.10.2016 0:00	8024,9892	7849,6752	378119,5	374287,7	3831,8	28058,34
24.11.2016 0:00	8433,07224	8230,89657	393221,5	388993,2	4228,3	26778,34

Представитель абонента *[Подпись]*
 Представитель теплоснабжения *[Подпись]*

$$Q_2 = 408,083 + 0,0792 = 408,16 \text{ Гкал}$$

$$M_2 = 383,4$$