

Отчет за период с 01.07.2015 до 27.07.2015

Абонент:

Адрес установки:

ул. 2-я Брагинская д. 6

Тепловычислитель:

SKS-3

Заводской №:

13308

Отчет сформирован:

28.07.2015

Ведомость регистрации параметров:

Расчет 1/н = 0,0002 Гкал/ч

Time	dE1,Gcal	dE3,Gcal	dM1,t	dM2,t	d(M1-M2),t	T1,°C	T2,°C	T1-T2,°C	T5,°C	pp1,bar	pp2,bar	Error,
01.07.2015 0:00	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
02.07.2015 0:00	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
03.07.2015 0:00	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
04.07.2015 0:00	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
05.07.2015 0:00	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
06.07.2015 0:00	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
07.07.2015 0:00	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
08.07.2015 0:00	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
09.07.2015 0:00	1,071	1,1479	72,15	73,45	-1,3	66,87	50,17	16,7	8	6,13	5,628	0
10.07.2015 0:00	2,141	2,2958	144,3	146,9	-2,6	67,88	48,24	19,64	8	6,191	5,654	0
11.07.2015 0:00	2,1926	2,3302	141,4	143,9	-2,5	67,06	50,06	17	8	5,965	5,446	0
12.07.2015 0:00	2,2958	2,399	254,1	255,7	-1,6	66,22	55,87	10,35	8	6,134	5,785	0
13.07.2015 0:00	1,9862	2,1238	162,7	165,2	-2,5	65,76	55,35	10,41	8	6,05	5,708	0
14.07.2015 0:00	1,9432	2,098	173,7	176,2	-2,5	66,73	51,37	15,36	8	6,293	5,873	0
15.07.2015 0:00	2,4506	2,6483	177,2	180,6	-3,4	67,72	45,5	22,22	8	5,991	4,051	0
16.07.2015 0:00	2,4592	2,6311	175,8	178,8	-3	66,55	49,29	17,26	8	6,017	4,072	0
17.07.2015 0:00	2,3302	2,5022	183,5	186,4	-2,9	66,33	49,34	16,99	8	5,872	4,599	0
18.07.2015 0:00	2,2786	2,4506	174,5	177,6	-3,1	65,95	50,1	15,85	8	5,888	4,746	0
19.07.2015 0:00	2,2184	2,3904	244,3	246,9	-2,6	66,27	51,12	15,15	8	5,816	4,671	0
20.07.2015 0:00	2,5623	2,7343	178,4	181,6	-3,2	65,69	53,75	11,94	8	5,852	4,756	0
21.07.2015 0:00	1,9433	2,0722	133,5	135,7	-2,2	66,41	49,55	16,86	8	5,85	4,674	0
22.07.2015 0:00	2,0292	2,0636	276,3	276,9	-0,6	65,38	53,77	11,61	8	6,231	5,747	0
23.07.2015 0:00	1,9433	2,0464	205	207	-2	65,31	53,89	11,42	8	6,108	5,495	0
24.07.2015 0:00	1,9776	2,1238	257,5	259,9	-2,4	66,29	52,59	13,7	8	6,508	5,808	0
25.07.2015 0:00	1,9862	2,0894	320,5	322,2	-1,7	66	53,5	12,5	8	6,354	5,81	0
26.07.2015 0:00	2,0808	2,1754	320,1	321,9	-1,8	65,59	57,31	8,28	8	6,513	6,067	0
26.00	39,8895	43,3224	3598,95	3641,85	-35,9	66,3024	51,8000	14,9593	8	5,7624	5,163	---

отключа

Общее время работы системы

624,00 час.

+1/н

0,9913

Период нормальной работы

408,00 час.

Показание интеграторов:

Time	E1,Gcal	E3,Gcal	M1,t	M2,t	M1-M2,t	Ton,h
01.07.2015 0:00	4663,19499	4604,55995	215542,25	213746,15	1789,1	14993,75
27.07.2015 0:00	4703,08449	4647,88235	219141,2	217388	1753,2	15401,75

0,09 = 0,09777 Гкал/ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения

*Отчет за период с 23.06. по 30.06. отсутствует - было отключено
метром. Расчет по среднему за период с 25.06 по 25.06 (122000
с 25.06 отключили штурвал 56 часов*

$Q_{\Sigma} \text{ с } 23 \text{ по } 30.06 = 0,09777 \cdot 36 \text{ ч} + 0,0072 \cdot 1 \text{ ч} = 3,527 \text{ Гкал}$

$Q_{\Sigma} = 39,8895 + 0,0864 = 39,98 \text{ Гкал}$