

Отчет за период с 26.01.2016 до 24.02.2016

Абонент: ТСЖ "Наше яблоко" Договор:2444
 Адрес установки: 2 Брагинский пр-д 8 Q=0.00011 Гкал/ч
 Теплоучислитель: SKS-3
 Заводской №: 13308
 Отчет сформирован: 24.02.2016

Ведомость регистрации параметров:

Time	dE1,Gcal	dE3,Gcal	dM1,t	dM2,t	d(M1-M2),t	T1,°C	T2,°C	T1-T2,°C	T5,°C	pp1,bar	pp2,bar	Error,
26.01.2016 0:00	18,3749	18,6157	520,3	522,9	-2,6	94,32	58,5	35,82	8	6,36	4,411	0
27.01.2016 0:00	16,724	16,8702	533,4	535,4	-2	94,58	59,02	35,56	8	6,488	4,497	0
28.01.2016 0:00	14,0843	14,1875	565,8	567	-1,2	88,82	57,22	31,6	8	6,513	4,55	0
29.01.2016 0:00	12,1238	12,1668	647,4	648,2	-0,8	78,87	53,48	25,39	8	6,258	4,494	0
30.01.2016 0:00	12,0464	12,1238	671,5	672,5	-1	71,2	52,05	19,15	8	6,342	4,575	0
31.01.2016 0:00	11,9433	12,0206	682,6	684,1	-1,5	70,36	52,12	18,24	8	6,241	4,615	0
01.02.2016 0:00	11,4789	11,5907	640,3	642	-1,7	69,96	52,14	17,82	8	5,869	4,424	0
02.02.2016 0:00	11,35	11,4446	584,6	586,2	-1,6	69,35	50,84	18,51	8	5,988	4,483	0
03.02.2016 0:00	11,6337	11,7197	597,8	599,4	-1,6	69,51	49,7	19,81	8	6,109	4,532	0
04.02.2016 0:00	11,6509	9,9228	601,8	574,6	27,2	70,35	50,51	19,84	8	6,162	4,479	0
05.02.2016 0:00	11,6853	10,7653	604	588,9	15,1	69,81	51,99	17,82	8	6,254	4,534	0
06.02.2016 0:00	12,313	12,3302	657	657,2	-0,2	70,32	51,94	18,38	8	6,206	4,53	0
07.02.2016 0:00	13,2416	13,233	643,5	643,6	-0,1	70,86	51,9	18,96	8	6,17	4,547	0
08.02.2016 0:00	12,3388	12,356	610,2	610,4	-0,2	71,96	51,29	20,67	8	6,055	4,516	0
09.02.2016 0:00	11,2812	11,2554	634,1	633,9	0,2	71,7	51,33	20,37	8	6,084	4,504	0
10.02.2016 0:00	12,0465	12,0722	571,5	571,7	-0,2	69,27	51,18	18,09	8	5,72	4,441	0
11.02.2016 0:00	11,4531	11,5305	570,8	572	-1,2	70,88	49,61	21,27	8	5,852	4,424	0
12.02.2016 0:00	11,3156	11,307	640,5	640,4	0,1	70,13	49,6	20,53	8	5,749	4,354	0
13.02.2016 0:00	12,9923	12,9149	563,5	562,4	1,1	69,7	51,91	17,79	8	5,68	4,4	0
14.02.2016 0:00	13,0267	13,0181	601,4	601,2	0,2	74,1	51,09	23,01	8	5,823	4,348	0
15.02.2016 0:00	12,2442	12,227	571,3	571,1	0,2	73,48	51,69	21,79	8	5,698	4,27	0
16.02.2016 0:00	12,184	12,184	551,8	551,6	0,2	72,76	51,23	21,53	8	5,811	4,343	0
17.02.2016 0:00	12,7859	12,7343	569,9	569,3	0,6	73,56	51,31	22,25	8	5,846	4,3	0
18.02.2016 0:00	14,4798	14,4196	556,8	556	0,8	73,9	51,5	22,4	8	5,916	4,375	0
19.02.2016 0:00	15,0301	14,9957	551,3	550,7	0,6	79,5	53,63	25,87	8	6,151	4,312	0
20.02.2016 0:00	14,1187	14,0671	538,5	537,8	0,7	82,13	54,91	27,22	8	6,249	4,3	0
21.02.2016 0:00	13,9983	13,9295	589,4	588,4	1	80,11	53,8	26,31	8	6,304	4,274	0
22.02.2016 0:00	13,6028	13,5598	570,3	569,7	0,6	77,15	53,45	23,7	8	6,189	4,311	0
23.02.2016 0:00	13,0353	13,0955	559,7	560,4	-0,7	76,43	52,59	23,84	8	6,1	4,365	0
29,00	374,5834	372,7175	17201	17169	32	75,0024	52,4666	22,5359	8	6,0754	4,4314	---

Общее время работы системы *6991* 696,00 час.

Период нормальной работы *696,56* 696,00 час.

Показание интеграторов:

Time	E1,Gcal	E3,Gcal	M1,t	M2,t	M1-M2,t	Топ,т
26.01.2016 0:00	6381,5391	6337,0421	291637,1	290026,3	1610,8	19781,54
24.02.2016 0:00	6756,12247	6709,75955	308838,1	307195,3	1642,8	20477,54

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения

Q_г = 374,66 Гкал/ч