

34.14

Отчет за период с 24.06.2016 до 26.07.2016

Абонент: ТСЖ "Наше яблоко"  
 Адрес установки: 2 Брагинский пр-д 6  
 Теплоноситель: SKS-3 Договор: 2444  
 Зашодской №: 13308 Q=0.00011 Гкалч  
 Отчет сформирован: 26.07.2016

Веломость регистрации параметров:

Time	dE1,Gcal	dE3,Gcal	dM1,t	dM2,t	d(M1-M2),t	T1,°C	T2,°C	T1-T2,°C	T5,°C	pp1,bar	pp2,bar	Err,°
24.06.2016 0:00	0,043	0,0602	5,8	7	-1,2	28,89	27,6	1,29	8	0,074	0,414	0
25.06.2016 0:00	0,2408	0,2837	15,2	16,6	-1,3	29,2	21,64	7,56	8	0,084	0,428	0
26.06.2016 0:00	0,2054	0,2494	12,6	13,8	-1,2	40,26	25,83	14,43	8	0,14	0,438	0
27.06.2016 0:00	0,1376	0,1634	10,9	12,1	-1,2	40,78	25,63	15,13	8	0,14	0,437	0
28.06.2016 0:00	0,0344	0,043	3,2	3,2	0	36	25,16	10,84	8	0,121	0,441	0
09.07.2016:19:57	0,4643	0,4471	56,2	55,8	0,3	31,13	26,67	5,46	8	0,1	0,667	800
10.07.2016 0:00	2,0636	2,1324	294,1	295,1	-1	63,76	54,65	9,11	8	6,132	5,281	0
11.07.2016 0:00	2,012	2,0378	351,8	352,4	-0,6	67,05	58,61	8,44	8	6,197	5,321	0
12.07.2016 0:00	2,0722	2,1324	276,2	277,1	-0,9	66,27	59,78	6,49	8	6,353	5,483	0
13.07.2016 0:00	2,0378	2,055	377,3	377,5	-0,2	66,94	58,94	8	8	6,422	5,485	0
14.07.2016 0:00	1,969	1,9862	275,4	275,8	-0,4	68,05	60,67	7,38	8	6,328	5,561	0
15.07.2016 0:00	1,8401	1,8831	229,1	229,7	-0,6	66,97	59,75	7,22	8	6,398	5,395	800
16.07.2016 0:00	1,8487	1,8573	311,1	311,3	-0,2	67,31	59,07	8,24	8	6,402	5,359	800
17.07.2016 0:00	1,9804	1,989	355,9	356,1	-0,2	66,53	60,2	6,33	8	6,681	5,909	0
18.07.2016 0:00	1,9852	1,9948	314	314,2	-0,2	66,28	60,7	5,58	8	6,632	5,71	0
19.07.2016 0:00	1,969	1,9518	343	342,8	0,1	66,52	60,06	6,46	8	6,407	5,527	0
20.07.2016 0:00	1,0576	1,0634	313,2	313,3	-0,1	66,32	60,53	5,79	8	6,16	5,3	0
21.07.2016 0:00	1,0404	1,0576	287,7	287,5	0,2	30,89	27,02	3,87	8	6,133	5,296	800
22.07.2016 0:00	1,8331	1,8315	378,3	377,7	0,6	15,17	11,76	3,41	8	6,388	5,428	800
23.07.2016 0:00	1,8315	1,8357	348,2	347,5	0,7	68,42	61,56	6,86	8	6,277	5,464	0
24.07.2016 0:00	1,9347	1,9347	303	303	0	66,55	61,13	5,42	8	6,346	5,57	0
25.07.2016 0:00	1,7369	1,8853	365,4	364,4	1	67,04	60,72	6,32	8	6,338	5,54	0
32,00	30,3697	30,6448	5227,8	5234	-6,4	53,7386	46,6627	7,0769	8	4,6433	4,1075	...

908

Отклонение  
 ТРС  
 +72 200

Общее время работы датчиков +177 788,00 час. 0,1371

Период нормальной работы дат. 722 497,91 час.

Time	E1,Gcal	E3,Gcal	M1,t	M2,t	M1-M2,t	Ton,h
24.06.2016 0:00	7571,962	7388,5052	350942,8	346971,3	3971,5	23376,78
26.07.2016 0:00	7602,33167	7419,15	356170,4	352209,3	3965,1	23874,09

Def. = 6,12 Гкалч

$Q_2 = 30,37 \text{ Гкалч} + 6,12 + 0,066 \text{ Гкалч} = 36,556 \text{ Гкалч}$

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения