

Отчет за период с 26.07.2016 до 24.08.2016

Абонент: ТСК "Наше будущее"
 Адрес установки: 2 Братский пр-д 6
 Теплоучитыватель: СКС-3 Договор: 2444
 Заводской №: 13308 Q=0,00011 Гкал/ч
 Отчет сформирован: 26.08.2016
 Ведомость регистрации параметров:

Time	dE1,Gcal	dE3,Gcal	dM1,t	dM2,t	d(M1-M2),t	T1, °C	T2, °C	T1-T2, °C	T5, °C	pp1,bar	pp2,bar	Error,
26.07.2016 0:00	0,258	0,2322	70,4	70,2	0,2	63,81	58,98	4,88	8	6,396	5,887	0
27.07.2016 0:00	0	0	0	0	0	39,8	31,63	7,97	8	1,652	2,027	800
28.07.2016 0:00	0	0	0	0	0	26,3	24,65	1,65	8	0,228	0,488	0
29.07.2016 0:00	0,5159	0,5503	54	54,4	-0,4	24,54	23,79	0,75	8	0,197	0,985	0
30.07.2016 0:00	1,4703	1,8595	85,8	89	-3,2	24,65	20,05	4,58	8	1,493	1,899	0
31.07.2016 0:00	1,6939	1,8746	115,3	118,4	-3,1	57,01	48,41	8,6	8	6,122	5,168	0
01.08.2016 0:00	1,8185	1,7971	114,2	117,3	-3,1	65,8	50,5	15,3	8	5,939	5,069	0
02.08.2016 0:00	1,8787	1,8401	110,9	113,8	-2,9	65,84	50,93	15,01	8	5,806	4,858	0
03.08.2016 0:00	1,8423	1,8229	113,2	116,1	-2,9	68,68	50,37	16,31	8	6,206	5,277	0
04.08.2016 0:00	1,8881	1,8315	127,5	130,3	-2,8	68,66	51,27	15,29	8	6,14	5,216	0
05.08.2016 0:00	1,8185	1,7541	118,2	120,8	-2,4	68,2	52,34	13,96	8	6,104	5,286	0
06.08.2016 0:00	1,8133	1,6881	122,1	124,7	-2,6	66,85	52,01	14,94	8	6,32	5,875	0
07.08.2016 0:00	1,7788	1,8175	147,3	149,8	-2,5	66,81	53,23	13,38	8	6,089	6,257	0
08.08.2016 0:00	1,6251	1,7971	116,3	118,1	-1,8	66,44	53,49	12,95	8	6,57	6,147	0
09.08.2016 0:00	1,6853	1,8315	157,6	160,1	-2,5	67,55	52,17	15,38	8	6,616	6,129	0
10.08.2016 0:00	1,6165	1,7799	122,4	125,3	-2,9	66,21	54,8	11,41	8	5,922	5,558	0
11.08.2016 0:00	1,6853	1,8401	150,6	153,2	-2,6	67,25	52,95	14,3	8	6,374	5,919	0
12.08.2016 0:00	1,8185	1,7971	154,7	157,7	-3	66,75	54,51	12,25	8	6,45	6,038	0
13.08.2016 0:00	1,7627	1,8401	216,6	219	-1,4	66,66	55,28	11,41	8	6,23	5,852	0
14.08.2016 0:00	2,012	2,1088	193,9	195,4	-1,5	65,8	57,02	8,77	8	6,275	5,947	0
15.08.2016 0:00	1,8917	1,9347	288,1	289,1	-1	66,14	55,53	10,61	8	6,552	6,172	0
16.08.2016 0:00	1,9003	2,0378	152,7	155	-2,3	64,86	57,15	7,61	8	6,442	6,12	0
17.08.2016 0:00	1,8745	2,0206	156,5	158,8	-2,4	66,51	53,64	12,87	8	6,158	5,732	0
18.08.2016 0:00	1,9003	2,056	124,3	127	-2,7	66,54	53,84	12,7	8	6,171	5,781	0
19.08.2016 0:00	1,8143	1,9776	116,9	119,7	-2,8	67,45	51,58	15,87	8	6,301	5,872	0
20.08.2016 0:00	1,8315	2,012	116,9	119,7	-2,8	67,68	51,31	16,37	8	6,47	6,019	0
21.08.2016 0:00	2,0206	2,1668	120,4	123,1	-2,7	67,87	51,4	16,47	8	6,162	6,755	0
22.08.2016 0:00	1,8659	2,055	103,1	106,1	-3	68,04	51	17,04	8	6,08	6,688	0
23.08.2016 0:00	1,8229	1,9776	121	123,8	-2,8	68,13	49,35	18,78	8	6,048	6,615	0
25.08	44,3768	48,1773	3689,9	3654,8	-34,7	61,7387	49,4186	12,321	8	5,5214	5,1279	---

Общее время работы системы: 696,00 час. *6,171*
 Период нормальной работы: 695,85 час. *6,01128*
 Прозвание интегратора: *Г.Р.О.И.И.И.*

Time	E1,Gcal	E3,Gcal	M1,t	M2,t	M1-M2,t	Ton,h
26.07.2016 0:00	7602,3316	7419,1499	356170,4	352205,3	3985,1	23874,89
24.08.2016 0:00	7646,70835	7467,3272	359760,3	356859,8	3900,4	24570,34

$P_2 = 43,25 \text{ ГПа}$

Представитель абонента: _____
 Представитель теплоснабжения: _____