

Отчет за период с 24.09.2016 до 25.10.2016

10/25/16

Абонент: ТСК "Наше село"
 Адрес установки: 2-й Брагинский пр-д, д. 6
 Теплоисследователь: ЗКС-3 Договор 2444
 Заводской №: 13308 Q=0,00011 Гкал/ч
 Отчет сформирован: 25.10.2016
 Ведомость регистрации параметров:

Time	dE1,Gcal	dE3,Gcal	dM1,t	dM2,t	d(M1-M2),t	T1,°C	T2,°C	T1-T2,°C	T3,°C	pp1,bar	pp2,bar	Error
24.09.2016 0:00	0	0	0	0	0	66,62	43,7	22,92	8	5,96	4,613	0
25.09.2016 0:00	9,5615	9,4583	328,6	326,9	1,7	66,36	43,82	22,44	8	5,966	4,674	0
26.09.2016 0:00	9,1488	9,0886	352,7	351,7	1	70,33	40,98	29,35	8	5,71	4,672	0
27.09.2016 0:00	8,7862	8,7446	358,3	357,4	0,9	68,97	42,41	26,56	8	5,738	4,798	0
28.09.2016 0:00	9,2519	9,1488	328,6	327	1,6	67,51	42,84	24,67	8	5,633	4,854	0
29.09.2016 0:00	8,6071	8,6071	313,6	313,5	0,1	69,91	41,76	28,12	8	5,531	4,777	0
30.09.2016 0:00	8,3405	8,3749	319,2	319,7	-0,5	69,15	41,62	27,53	8	5,725	4,885	0
01.10.2016 0:00	8,031	8,0654	274,7	275,3	-0,6	68,37	42,03	26,34	8	5,809	4,925	0
02.10.2016 0:00	8,2631	8,2975	296,7	297,5	-0,8	68,84	40,41	28,43	8	5,821	4,8	0
03.10.2016 0:00	7,1711	7,2571	257,4	258,8	-1,4	68,62	41,21	28,41	8	5,738	4,761	0
04.10.2016 0:00	7,5065	7,5752	271,7	272,7	-1	68,56	40,02	28,54	8	5,819	4,753	0
05.10.2016 0:00	8,1169	8,2029	291,2	292,5	-1,3	68,2	40,04	28,16	8	5,772	4,747	0
06.10.2016 0:00	8,2803	8,3319	350,7	351,5	-0,8	69,15	40,38	28,76	8	5,963	4,949	0
07.10.2016 0:00	9,0886	9,1402	423	423,6	-0,6	68,22	41,89	26,33	8	5,987	5,028	0
08.10.2016 0:00	9,4841	9,5185	439,8	440,8	-1	68,91	43,88	25,03	8	5,493	4,61	0
09.10.2016 0:00	9,9388	10	480,3	481,3	-1	66,65	44,59	22,06	8	5,286	4,284	0
10.10.2016 0:00	8,8281	8,871	436,5	437,2	-0,7	66,38	45,09	21,29	8	5,129	4,245	0
11.10.2016 0:00	9,6819	9,6991	427,1	427,5	-0,4	67,16	44,04	23,14	8	5,307	4,233	0
12.10.2016 0:00	10,0172	10,0172	459,2	459,1	0,1	67,58	44,04	23,55	8	5,405	4,236	0
13.10.2016 0:00	10,068	10,0688	469,7	469,6	0,1	67,28	44,55	22,73	8	5,39	4,266	0
14.10.2016 0:00	9,7764	9,8108	468,3	468,6	-0,3	67,3	44,89	22,41	8	5,34	4,262	0
15.10.2016 0:00	10,7197	10,7061	526,2	526	0,2	66,29	44,68	21,68	8	5,473	4,329	0
16.10.2016 0:00	11,049	11,0404	559	559	0	66,75	45,94	20,81	8	5,446	4,369	0
17.10.2016 0:00	10,4557	10,4729	484,8	484,8	-0,2	66,34	46,43	19,91	8	5,297	4,387	0
18.10.2016 0:00	10,172	10,1806	484,8	484,6	-0,3	67,03	45,02	22,01	8	5,388	4,338	0
19.10.2016 0:00	10,4127	10,4299	508,5	508,7	-0,2	66,83	45,35	21,48	8	5,405	4,367	0
20.10.2016 0:00	10,6191	10,6793	506,7	507,8	-1,1	66,6	45,79	20,81	8	5,347	4,347	0
21.10.2016 0:00	10,6965	10,7798	498,4	498,8	-1,2	67,03	45,67	21,36	8	5,388	4,369	0
22.10.2016 0:00	11,4273	11,4861	574,8	575,1	-1,2	67,59	45,76	21,83	8	5,434	4,394	0
23.10.2016 0:00	11,9777	12,0282	551,4	552,5	-1,1	67,05	47,01	20,04	8	5,337	4,344	0
24.10.2016 0:00	11,2898	11,393	538,1	539,6	-1,5	68,37	46,57	21,8	8	5,329	4,319	0
31.00	287,7905	288,4783	12589,4	12582	0,00716	67,7403	43,6274	24,1129	8	5,59	4,5425	---

Общее время работы системы 744,00 час. *с дат 24.9*
 Период нормальной работы 720,00 час. *с дат 9,516*

Показания интеграторов:

Time	E1,Gcal	E3,Gcal	M1,t	M2,t	M1-M2,t	Tot,h
24.09.2016 0:00	7737,1987	7561,1968	365639,1	361695,7	3943,4	25338,34
25.10.2016 0:00	8024,98916	7849,67508	378119,5	374287,7	3831,8	26058,34

Представитель абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

$$D_{\Sigma} = 288,4783 + 9,616 + 0,008184 = 298,176 \text{ Гкал}$$